

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ

«ЧЕРКАСИГАЗ»

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

вул. Громова, 142, м. Черкаси, 18000, тел.(0472) 32-79-00, факс (0472) 32-79-02,
E-mail: gas@chergas.ck.ua ЄДРПОУ 03361402

№ _____
На № _____ від _____

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЧЕРКАСИГАЗ» повідомляє, що якісні показники природного газу, який постачався споживачам Черкаської області протягом **січня 2017 року**, відповідають усім вимогам нормативних документів та вимогам ГОСТ 5542-87.

Результати визначення фізико-хімічних параметрів природного газу визначеними атестованими вимірювальними хіміко - аналітичними лабораторіями Золотоніського, Гайсинського і Олександрівського ЛВУМГ Черкаситрансгаз і Яготинського ЛВУМГ УМГ Київтрансгаз та лабораторією з перевірки якості газу ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ», наведені в таблиці.

№ з/п	Найменування показника	Норма за ГОСТ 5542-87	Фактично	
			Мінімальне значення	Максимальне значення
1	Теплота згорання нижча, ккал/м ³ , не менше	7600	8993	9088
2	Межа значень числа Воббе, ккал/м ³	9850-13000	11479	11919
3	Масова концентрація сірководню, г/м ³ , не більше	0,02	менше 0,0001	
4	Вміст меркаптанової сірки, г/м ³ , не більше	0,036	0,014	
5	Об'ємна доля кисню, %, не більше	3,0	0,006	0,0092
6	Вміст механічних домішок в г/м ³ , не більше	0,001	відсутні	
7	Інтенсивність запаху газу, бал., не менше	3,0	3,0	3,0

Адміністрація ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»