

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»
ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»

Вул. Громова, 142, м. Черкаси, 18000, тел. (0472) 71-19-86, факс (0472) 71-14-10
E-mail: cgz@gas-zbut.ck.ua ЄДРПОУ 39672471

№ _____ На № _____ від _____

Згідно інформації, розміщеної на сайті ПАТ «Черкасигаз» (<http://www.chergas.ck.ua>) Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасигаз Збут» (далі – Товариство) повідомляє якісні характеристики природного газу, який постачався споживачам Черкаської області (крім Уманського, Маньківського, Христинівського районів та м. Умань) протягом вересня 2017 року:

№ з/п	Найменування показника	Норма ГОСТ 5542-87	Фактично	
			Мінімальне значення	Максимальне значення
1	Теплота згорання нижча, ккал/м ³ , не менше	7600	8145	9184
2	Межа значень числа Воббе, ккал/м ³	9850-13000	11472	11976
3	Масова концентрація сірководню, г/м ³ , не більше	0,02	менше 0,0001	
4	Вміст меркаптанової сірки, г/м ³ , не більше	0,036	0,012	
5	Об'ємна доля кисню, %, не більше	3,0	0,0025	0,0094
6	Вміст механічний домішок в г/м ³ , не більше	0,001	відсутні	
7	Інтенсивність запаху газу, бал., не менше	3,0	3,0	3,0

Адміністрація ТОВ «Черкасигаз збут»