

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»**  
ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»

вул. Максима Залізняка, 142, м. Черкаси, 18000, тел. (0472) 71-19-27, факс (0472) 71-19-98  
E-mail: [cgz@gas-zbut.ck.ua](mailto:cgz@gas-zbut.ck.ua) ЄДРПОУ 39672471

№ \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Згідно інформації, розміщеної на сайті ПАТ «Черкасигаз» (<http://www.chergas.ck.ua>) Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасигаз збут» (далі – Товариство) повідомляє якісні характеристики природного газу, який постачався споживачам Черкаської області (крім Уманського, Маньківського, Христинівського районів та м. Умань) протягом жовтня 2017 року:

№ п/п	Найменування показника	Норма за ГОСТ 5542-87	Фактично	
			Мінімальне значення	Максимальне значення
1	Теплота згорання нижча, ккал/м <sup>3</sup> , не менше	7600	8126	9194
2	Межа значень числа Воббе, ккал/м <sup>3</sup>	9850-13000	11472	11969
3	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup> , не більше	0,02	Менше 0,0001	
4	Вміст меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup> , не більше	0,036	0,015	
5	Об'ємна доля кисню,%, не більше	3,0	0,0033	0,0081
6	Вміст механічних домішок в г/м <sup>3</sup> , не більше	0,0001	Відсутні	
7	Інтенсивність запаху газу, бал., не менше	3,0	3,0	3,0

Адміністрація ТОВ «Черкасигаз збут»